

回 答 書

競争加入者各位

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興センター
理 事 長 芦 立 訓

調達件名：秩父宮ラグビー場 クラブハウス空調の購入・設置

標記調達件名の質問書について、以下のとおり回答します。

No.	質問事項	回答
1	アスベスト調査履歴はございますか 履歴がない場合調査は必要でしょうか	アスベスト調査は令和7年2月に実施しており新たな調査の必要はありません。
2	電気についての詳細資料（図面・容量）	電気についての詳細資料はありません。現場確認にてご確認ください。
3	既存機器の冷媒の種類を教えてください	既存機器の冷媒種類はHCFC、冷媒名称はR22です。
4	配管流用は可能でしょうか？	既存配管を使用せず新たな配管を設置してください。
5	施工基準は国土交通省仕様になりますか	国土交通省の施工基準に沿った設置作業を行ってください。
6	配管の仕上げはラッキングでしょうか	配管仕上げはラッキングを行ってください。
7	SUSなのかカラーなのか	表面の色について特段の指定はありません。
8	室外機の設置場所はどこですか？	室外機はクラブハウス外部物置横等を設置場所として想定しています。
9	既設の機器は個別？マルチですか？	既存機器はマルチですが、今回の空調機は個別に設置してください。
10	既設の機器の形式を教えてください	三洋電機株式会社製 形式：SGP-CH280H1N
11	個別になった場合、壁面のコア抜きは可能でしょうか	可能です。
12	機器吊り込みのアンカー打ちは可能でしょうか	可能です。