

独立行政法人日本スポーツ振興センター入札監視委員会定例会議議事概要

開催年月日及び場所	令和3年1月25日(月)から3月2日(火)まで 書面による開催	
委員	委員長 宮 直仁(公認会計士) 委員 齊藤 誠(弁護士) 委員 川瀬 貴晴(国立大学法人千葉大学名誉教授)	
審議対象期間	令和2年4月1日～2年9月30日	
抽出案件(合計)	2件	(備考)
建設工事(計)	1件	新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、書面により開催した。
一般競争入札 (政府調達に関する協定適用対象工事)	0件	
一般競争入札 (上記工事を除く。)	1件	
工事希望型競争入札	0件	
通常指名競争入札	0件	
随意契約	0件	
設計・コンサルティング業務(計)	1件	
公募型プロポーザル	0件	
簡易公募型プロポーザル	0件	
簡易公募型プロポーザル(拡大)	0件	
標準型プロポーザル	0件	
一般競争入札	1件	
随意契約	0件	
委員からの意見・質問、それに対する回答等	意見・質問	
	1.令和2年4月から9月までの間に発注した建設工事の入札及び契約の運用状況等について(報告) ・特になし	・別紙のとおり
	2.令和2年4月から9月までの間に発注した設計・コンサルティング業務の入札及び契約の運用状況等について(報告) ・特になし	
	3.令和2年4月から9月までの間の指名停止等の措置状況について(報告) ・特になし	
	4.審議の対象とする建設工事及び設計・コンサルティング業務の抽出結果について ・特になし	
	5.抽出した建設工事及び設計・コンサルティング業務に関する審議 ・別紙のとおり	
6.その他(第1回委員会での意見についての報告事項) ・特になし		
委員会による意見の具申又は勧告の内容	意見の具申又は勧告はなし	

意見・質問	回答
<p>5. 抽出した建設工事及び設計・コンサルティング業務に関する審議 (1) 一般競争入札 【ナショナルトレーニングセンター屋内テニスコート（ハードコート）表層塗替え工事】</p> <p>(質問) ・資料（概要説明）に「今後は、競争参加資格（実績等）を必要最低限とする」との記載があるが、これ以上どのように「最低限とする」のか。</p> <p>(質問) ・競争参加資格を満たす業者の数がどのくらいいたと想定しているか。</p> <p>(質問) ・競争参加資格を満たす者が複数あるとした場合、1者だけになった理由として考えられることは何か。</p> <p>(意見) ・特になし</p>	<p>(回答) ・資料の記載が誤っていたものであり、「引き続き、競争参加資格（実績等）を必要最低限とする」と訂正させていただく。競争参加資格（実績等）の設定については必要最低限とすることとしており、引き続き同様の取組を継続する。なお、本件における競争参加資格（実績等）も必要最低限の設定であると認識している。</p> <p>(回答) ・競争参加資格については、例えば体育施設関係の工事を実施されている会社であれば、参加可能であろうと考えていた。</p> <p>(回答) ・1者だけになった理由については、競争参加資格の設定を必要最低限としている中で、資料配布が1者であり応札者以外にヒアリングをすることが不可能であったため承知していない。</p>
<p>(2) 一般競争入札 【日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター改修（設備）設計業務】</p> <p>(質問) ・競争参加資格の(5)において「中央熱源機器（冷凍能力200RT/台以上）の更新計画の実績」としているが、加熱能力の実績を求めない理由は何か。</p> <p>(意見) ・特になし</p>	<p>(回答) ・今回の工事にて更新を計画している中央熱源機器は、「吸収式冷温水機」と「空気熱源ヒートポンプ」でいずれも冷凍能力によりおおよその仕様が定まる機器であり、加熱能力により仕様が定まる「ボイラー」「温水ヒーター」等は工事対象としていないことから、冷凍能力のみの実績を求めることとした。</p>