

回 答 書

競争加入者各位

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興センター
理 事 長 芦 立 訓

件名：日本スポーツ振興センター国立登山研修所屋外ロッククライミング施設等改修その他工事

数量書に対する質問書について、以下のとおり回答します。

No	質問事項				回答
	資料等名	頁番号	事項番号	質問内容	
1	27参考数量書	細目別内訳 1項		参考数量書の2-1. 外壁改修(1) 撤去の外壁面事前調査はどのような調査を行えばよろしいでしょうか。(モルタル撤去後の躯体調査でしょうか)	目視・打診による確認を行いマーキング、計測、図面記入等を行ってください。
2	27参考数量書	細目別内訳 2項		2-2. 建具改修(1) 撤去 門扉改修は、門扉柱も入替でしょうか	既設門扉柱を撤去し新設門扉柱を施工してください。
3	27参考数量書	細目別内訳 2項		DP（耐候性塗料）は1級（フッ素樹脂）、2級（シリコン樹脂）、3級（ポリウレタン樹脂）と3種類の等級に分かれていますが、特記仕様書には等級の記入がありません。等級の御指示願います。	2級（シリコン樹脂）としてください。
4				DP（耐候性塗料）は、膜厚検査等必要でしょうか	別途監督職員と協議するものとします。
5				2-3. 内装改修 内壁洗浄（高圧洗浄）とありますが、内部で高圧洗浄の施工が可能かどうかご確認願います。排水処理や養生方法等のご確認をお願い致します。	内部での施工は可能です。ただし内部での排水機能はありません。なお、当該敷地は国立公園内であることについて十分ご注意ください。養生については適切に行ってください。