

回 答 書

競争加入者各位

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興センター
理 事 長 芦 立 訓

件名：日本スポーツ振興センター国立登山研修所屋外ロッククライミング施設等改修その他工事

説明書等に対する質問書について、以下のとおり回答します。

No	質問事項				回答
	資料等名	頁番号	事項番号	質問内容	
1	26-1発注図面1 26-3発注図面3	A-特2 A-17		外部足場の養生についてA-特2号図では防音シートとなっていますが、A-17号図ではメッシュシートとなっています。防音シートでしょうか。	特記仕様書A-特2に記載のとおり、防音シートとしてください。また、防炎性についても配慮してください。
2	26-1発注図面1	A-02 A-03		外部砂利重ね敷きt=100は、どのような種類の砂利といたしますか。	砂利25mm(洗い)としてください。