

回 答 書

競争加入者各位

契約担当役
 独立行政法人日本スポーツ振興センター
 理 事 長 芦 立 訓

件名：日本スポーツ振興センターラグビー場西スタンド大庇裏鉄骨梁塗装工事

説明書等に対する質問書について、以下のとおり回答します。

No	質問事項			回答	
	資料等名	頁番号	事項番号		
1	現場説明書	-	-	工期内において、作業が制限される日程（実施不可日等）の有無について	ラグビー場におけるイベント開催日及び設営日等については、平日であっても作業不可とします。当該作業不可日については変動するため、事前に監督職員と調整・確認してください。
2	入札説明書	1		元請としての常駐管理の必要の有無について	現場代理人については、工事請負契約書(案)別記工事請負契約基準第10第2項に記載のとおりです。主任技術者又は監理技術者については、入札説明書5(5)に記載のとおりです。
3	設計図書	特A-01	塗装改修工事	今回工事において塗装の仕様とするとケレン作業無し・素地調整材塗布・仕上塗料塗布（1回塗り）との解釈でよろしいでしょうか。	素地調整剤1回塗布とし、仕上塗料の塗布は行いません。
4	設計図書	特A-01	塗装改修工事	素地調整材及び仕上塗料の仕様をご教授ください。	本工事は素地調整剤による既存塗膜等の安定化処理を想定しており、仕上塗料の塗布は想定しておりません。
5	設計図書	特A-01	塗装改修工事	同上メーカー及び仕様品名の目安がございましたらご教授願います。	大日本塗料株式会社サビシャット同等品とします。
6	設計図書	特A-01	塗装改修工事	柱型は施工範囲外との解釈でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
7	設計図書	特A-01	仮設工事	養生についてですが当該競技場を使用予定日以外は残置のままでよろしいのでしょうか。	よろしいです。ただし、残置する物については監督職員と協議の上決定してください。
8	設計図書	A-8	西スタンド屋根伏図	プレス部も施工範囲として示されています。施工範囲として考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
9				現在、建築資材関係は非常に入手困難な状況となっております。一時的なパニック状態だとは思われますがこの状況が継続した場合、あるいは原料の供給に不具合が生じた場合の工期延長は考慮されますか。	原則として工期の延長は行いませんが、建築資材の供給状況等に起因する工期への影響があった場合、個別の事情を踏まえて適切に判断します。