

■各室性能表（凡例）

① 建築					
項目	凡例	説明			
内部仕上げ (参考)		主な部屋	床	壁	天井
	A	アップゾーン	フィールド同仕様の人工芝 (下地構成含む)	EP塗装	素地+グラスウール吸音材
	B	更衣室・選手関係諸室等	ゴムタイル t=9.0	EP塗装	ロックウール化粧吸音板
	C	管理関連・会議室等	OA+タイルカーペット(標準品)	ビニルクロスまたはEP塗装	ロックウール化粧吸音板
	D	記者スペース	OA+タイルカーペット(標準品)	有孔ケイカル板+EP塗装	ロックウール化粧吸音板
	E	イベント用控え室	OA+タイルカーペット (標準品/制電タイプ)	有孔ケイカル板+EP塗装	ロックウール化粧吸音板
	F	競技・運営関係その他諸室	タイルカーペット(標準品) 又は、ビニル床シート等	ビニルクロスまたはEP塗装	ロックウール化粧吸音板
	G	競技・運営関係その他諸室	OA+タイルカーペット(標準品)	EP塗装	ロックウール化粧吸音板
	H	器具庫・倉庫等	塗床	EP塗装	素地
	I	観客席・車いす席	PC段床素地	EP塗装	素地
	J	コンコース	無機系防塵塗床	EP塗装	素地
	K	コンコースWC	ビニル床シート(抗菌)	EP塗装	EP塗装
	L	コンコース売店等	無機系防塵塗床	化粧ケイカル板	素地
	M	コンコースその他諸室	ビニル床シート	EP塗装	ロックウール化粧吸音板
N	貴賓室	石床・特注カーペット等	木製化粧パネル	木製吸音パネル	
O	VIP関連室等	タイルカーペット(高級品)	木製化粧パネル	木製吸音パネル	
P	機械室等	塗床	素地+グラスウール吸音材	素地+グラスウール吸音材	
Q	駐車場等	塗床	素地	素地	
② 電気設備					
項目	凡例	説明			
照明	照度	数字	必要とする室の平均照度 (lx) を示す。		
		※	別に定める。		
	器具種別	A	天井埋込型カバー付(意匠的に配慮した照明)		
		B	天井埋込型下面開放(天井直付LED照明含む)		
		C	露出型、直付型(機械室など)		
		D	ダウンライト		
		※	別に定める。		
	発電回路	競技対応(3h)	○	競技中の停電に際して競技継続のために3時間電力供を行う負荷	
		帰宅困難者対応(72h)	◎	帰宅困難者の受入時に72時間電力供給を行う負荷	
			○	上記◎の内容を、事業者の計画する帰宅困難者受け入れスペースに振り替えること	
		一部○	上記○の内容で、対象となる部分の照明の50%を点灯		
	UPS	○	無停電電源装置からの供給を行う負荷		
電源	コンセント	A	・居室の場合は8㎡に二重床内ケーブル用ジョイントボックス1個以上+OAタップ4個以上(または8㎡あたりのコンセント容量650VA、50VA/㎡) ・記者席の場合は、席にコンセント(2P15AE付×2)1個所		
		B	・個室の執務室の場合は机1つにコンセント(2P15AE付×2)2個所、(またはOAタップ1つ) ・チーム更衣室、審判更衣室などの場合は、手洗い(ドライヤ用)にコンセント(2P15AE付×2)1個所		
		C	・居室の場合は25㎡にコンセント(2P15AE付×2)1個所以上		
		D	・コンコース及び廊下などの共用部の場合は歩行距離20mにコンセント(2P15AE付×2)1個所 ・階段の場合は2フロアにコンセント(2P15AE付×2)1個所 ・トイレの場合はハンドドライヤ用コンセント(2P15AE付×2)1~2個所 ・湯沸室の場合はコンセント(2P15AE付×2)3個所		
		E	・機械室、電気室など設備室の場合は出入口にコンセント(2P15AE付×2)1個所、床上+50cm ・駐車場の場合は車路部分20mにコンセント(2P15AE付×2、鍵付カバー付)1個所、床上+50cm		
		※	その他(実負荷に合わせる)		
	電源(非常用発電回路等)	競技対応(3h)	○	競技中の停電に際して競技継続のために3時間電力供を行う負荷	
		帰宅困難者対応(72h)	◎	帰宅困難者の受入時に72時間電力供給を行う負荷	
			○	上記◎の内容を、事業者の計画する帰宅困難者受け入れスペースに振り替えること	
			一部○	上記○の内容で、対象となる部分の照明の50%を点灯	
	UPS	○	無停電電源装置からの供給を行う負荷		
構内交換	TEL	A	電話機の設置を示す。室用途・在室人員に合わせた回線を計画すること。		
		B	各1回線のみ出入口付近に設置する。		
LAN	A	施設用LANを設置。有線LANとする場合は、在室人員に応じた回線を計画する。			
	B	施設用LANを設置。有線LANとする場合は、1回線のみ出入口付近に設置する。			
時刻表示	○	電気時計の設置を示す。100㎡を超える面積の室については、おおむね100㎡につき1個所設置すること。			
テレビ受信	○	TVアウトレットの設置を示す。			
③ 空調設備					
項目	凡例	説明			
通常使用系統	○	主に定時時間に使用する頻度が高い空調が必要な室			
24時間連続運転系統	○	24時間連続して空調が必要な室 ※ただし、設備機械室は、事業者の計画に応じて空調の設置を検討すること。			
災害時使用系統	◎	災害時にも空調が必要な室			
	○	上記◎の内容を、事業者の計画する帰宅困難者受け入れスペースの関連する室に振り替えること			
④ 衛生設備					
項目	凡例	説明			
給排水	○	給排水を必要とする備品等以外に、給水設備及び排水設備が必要な室			
給湯	○	手洗い(温水)やシャワー等の給湯設備が必要な室			
特殊消火	○	屋内消火栓設備に代わり、不活性ガス消火設備等が必要な室			